



ЛЕГЕНДА:

- ВОДОПРОВОД СТУДЕНА ВОДА
- ВОДОПРОВОД ТОПЛА ВОДА
- ВВК1 ВЕРТИКАЛЕН ВОДОПРОВОДЕН КЛОН
- СПИРАТЕЛЕН КРАН
- СПИРАТЕЛЕН КРАН С ИЗПРАЗНИТЕЛ

Ø32; L=4.00
КДТр. +0.55

Ø32- външен диаметър
L - дължина на тръбата в м.
КДТр.- кота дъно тръба спрямо готов под

вертикална тръба от долу на горе

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- 1. ВСИЧКИ ТРЪБИ МИНАВАЩИ ПРЕЗ НЕОТОПЛЯЕМИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПО ВЪНШНИ СТЕНИ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
- 2. ЗАКРЕПВАНЕТО НА ОТКРИТИТЕ ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ КЪМ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СГРАДАТА Е ПОСРЕДСТВОМ СКОБИ С ГУМЕНА ПОДЛОЖКА.
- 3. ВЕРТИКАЛНИТЕ ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ СА С ШУМОИЗОЛАЦИЯ В МЕСТАТА НА ПРЕМИНАВАНЕТО ИМ ПРЕЗ ПОДОВЕ.
- 4. ПРЕМИНАВАНЕТО НА ВОДОПРОВОДА ПРЕЗ СТЕНИТЕ И ПЛОЧИТЕ ДА СЕ ИЗПЪЛНИ ВОДОПЪЛЪТНО, БЕЗ ЗАМОНОЛИТВАНЕ И С ШУМОИЗОЛАЦИЯ.
- 5. ХОРИЗОНТАЛНИТЕ КЛОНОВЕ СА С ВЪЗХОДЯЩ НАКЛОН, НЕ ПО-МАЛЪК ОТ 0,005% КЪМ САНИТАРНИТЕ АРМАТУРИ.
- 6. ДА СЕ СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ПРИЕТИТЕ ТРЪБИ
- 7. ТРЪБИТЕ, КОИТО ИНВЕСТИТОРЪТ РЕШИ ДА ВЛОЖИ В ОБЕКТА Е НЕОБХОДИМО ДА СА СНАБДЕНИ СЪС СЪОТВЕТНИЯ СЕРТИФИКАТ.
- 8. Всички коти по тръбите са спрямо ±0.00 на етажа.

ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА МОНТАЖА:

- 1. Всички противопожарни касети се монтират на кота ос +1,35 спрямо готов под.
- 2. Укрепването на всички тръбопроводи се изпълнява през максимална дистанция, посочена в таблицата:

PIPE DIAMETER DN	ДИСТАНЦИЯ НА УКРЕПВАНЕ/м/ SUPPORTS DISTANCE /m/			
	PPR pipe / PPR тръби L, м	PVC pipe L, м	PVC тръби L, м	Steel pipe/Стом. тръби L, м
ДИАМЕТЪР ТРЪБА DN		Vert/Верм	Horiz/Хориз	
φ 20	0.80	1.20	0.50	1.80
φ 25	0.90	1.20	0.50	1.80
φ 32	1.10	1.20	0.50	2.00
φ 40	1.30	1.20	0.60	2.20
φ 50	1.50	1.20	0.60	2.50
φ 65	1.70	1.20	0.90	3.00
φ 80	2.00	1.80	0.90	3.00
φ 100		1.80	1.20	3.50
φ 150		1.80	2.00	4.00
φ 200		2.00	2.00	

3. Да не се използват за укрепване резбови материали с диаметър по-малък от 8мм.

ТРИАКСИС ООД
бул.Хр.Смирненски 30 ап.2

Фирмен печат

ОБЕКТ Ремонт и преустройство на административна сграда на КПКОНПИ, гр. Ямбол, ул. Каранова №2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ

ЧАСТ ВиК

ЧЕРТЕЖ АКСОНОМЕТРИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ

МАЩАБ

ГЛ.ПРОЕКТАНТ арх. А. Ковачев

ПРОЕКТАНТ инж. П. Илиев

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ

А арх. А. Ковачев

К инж. Д. Мераков

ОВК инж. Б. Младенов

ЕЛ инж. В. Хачадурян

ПБ инж. К. Ванков

СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ

ДАТА АПРИЛ, 2019г.

No

0003