

ЛЕГЕНДА:

- .....

КАНАЛИЗАЦИЯ В ЗАМАСКА  
ИЛИ В ОБРАТЕН НАСИП
- КАНАЛИЗАЦИЯ НАД ПЛОЧА
- ВКК 9  
Ш110

ВЕРТИКАЛЕН КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН
- ВТ 1  
Ш110

ВОДОСТОЧНА ТРЪБА
- КДК +3.15

КОТА ДЪНО КАНАЛ
- ВЕНТИЛАЦИЯ ОТ ДОЛУ НА ГОРЕ
- ТРЪБА НА ДОЛУ
- ТРЪБА ОТ ГОРЕ НА ДОЛУ
- PVC Ø110  
L=1.50 i=2%

L — дължина в метри  
i — наклон на тръбата в %
- ВОРОНКА
- P.O. РЕВИЗИОНЕН ОТВОР

ЗАБЕЛЕЖКИ ЗА МОНТАЖА:

1. Преди започване на монтаж на канализация в обратен насип да се разкрие и установи мястото и дълбочината на съществуващата канализация. При големи различия с проекта да се консултира с проектанта.
2. Укрепването на всички канализации се изпълнява през максимална дистанция, посочена в таблицата:

PIPE DIAMETER DN	ДИСТАНЦИЯ НА УКРЕПВАНЕ/м/			
	SUPPORTS DISTANCE /m/			
	PPR pipe / PPR тръби L, м	PVC pipe PVC тръби L, м	Steel pipe/ Стълм. тръби L, м	
		Vert/Верх	Horiz/Хориз	
φ 20	0.80	1.20	0.50	1.80
φ 25	0.90	1.20	0.50	1.80
φ 32	1.10	1.20	0.50	2.00
φ 40	1.30	1.20	0.60	2.20
φ 50	1.50	1.20	0.60	2.50
φ 65	1.70	1.20	0.90	3.00
φ 80	2.00	1.80	0.90	3.00
φ 100		1.80	1.20	3.50
φ 150		1.80	2.00	4.00
φ 200		2.00	2.00	

3. Да не се използват за укрепване резбови материали с диаметър по-малък от 8мм.

ТРИАКСИС ООД  
бул.Хр.Смирненски 30 ап.2

ГЛ.ПРОЕКТАНТ арх. А. Ковачев

ПРОЕКТАНТ инж. П. Илиев

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ

А арх. А. Ковачев

ЕЛ инж. В. Хачадурян

К инж. Д. Мераков

ПБ инж. К. Ванков

ОВК инж. Б. Младенов

СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ

ОБЕКТ Ремонт и преустройство на административна сграда на КПКОНПИ, гр. Ямбол, ул. Каранова №2

Дата АПРИЛ, 2019г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ

ЧАСТ Вик

ВК ФАЗА ТП

ЧЕРТЕЖ ПЛАН КАНАЛИЗАЦИЯ НА КОТА +3,20

МАЩАБ 1:50

№ 0004

ВК