


ЛЕГЕНДА

- Плафон 10W с LED лампа с вграден датчик за движение с обсег 10м/360°
- LED осв.тяло 35W
- LED осв.тяло 25W
- Евакуационно осв.тяло тип 1x2W с вградена акумулаторна батерия с време на разряд 2часа, IP 21
- Ключ за скрита инсталация: обикновен, сериен
- Контакт тип "Шуко" 16А едичичен
- Модулни кутии за стенен монтаж за 4 модула – 2бр. контакта тип "Шуко" 16А, розетка за телефон и LAN

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Всички консуматори с индекс* са присъединени към шина дежурна
- Осветителната инсталация да се изпълни с проводник ПВВ-МБ1 3x1,5mm², положен под мазилка
- Силовата инсталация да се изпълни с проводник тип ПВВ-МБ1, положен под мазилка и сечения посочени в табла.
- Контактите се монтират на височина 0,5 м от готов под.
- Вентилаторите в санитарните възли да се съобразят с въздуховодите.
- Слаботоковите инсталации да се положат на минимум 20 см от силовотоковата.
- При преминаване на инсталациите по комините да се постави негорима подложка.

 ТРИАКСИС ООД бул.Хр.Смирненски 30 ап.2		ГЛ.ПРОЕКТАНТ арх. А. Ковачев	
		ПРОЕКТАНТ инж. В. Хацадурян	
		СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ	
		АРХ арх. А. Ковачев	К инж. Д. Мераков
		ВК инж. П. Илиев	ПБ инж. К. Ванков
		ОВК инж. Б. Младенов	
		СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ	
ОБЕКТ Ремонт и преустройство на административна сграда на КПКОНПИ, гр. Ямбол, ул. Каранова №2		печат проектантовта право на подпис	
		ДАТА АПРИЛ, 2019г.	
		No E	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ КПКОНПИ			
ЧАСТ ЕЛЕКТРО E ФАЗА ТП			
ЧЕРТЕЖ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ ПОКРИВЕН ЕТАЖ		МАЩАБ	
		1:50	
		0003	